

WINCO TECHNOLOGIES
5 rue Sophie Germain
22440 PLOUFRAGAN
France

Les Avenières VT, le 19 juin 2020

ATTESTATION DE CLASSEMENT

ESSAIS DE REACTION AU FEU SELON LA NORME EUROPEENNE NF EN 13501-1+A1 : 2018

Objet R° action au feu d'une feuille souple d'° tanch° it° d'après la norme EN 13859-1 : 2010 é Feuilles souples d'° tanch° it° - D° finitions et caract° ristiques des ° crans souples - Partie 1 : ° crans souples de sous-toiture pour couverture en petits ° l° ments discontinus.

Essai n° EFR-20-001508A

Effectué le 17 septembre 2019 et 13 mai 2020

Demandeur WINCO TECHNOLOGIES
5 rue Sophie Germain
22440 PLOUFRAGAN
France

Concernant RAINCONTROL GF430R / BLOCKFLAM 430 / A2 FIREBREATHER W1

Classement **A2-s1, d0**

Valable pour une utilisation non support° e et support° e (avec tous substrats ou sans substrat).
Valable pour une exposition uniquement face aluminium.
Valable avec une bande adh° sive en aluminium de r° f° rence REFLEXBOND XL en partie ext° rieure au niveau de la jonction, de largeur 75 mm et de consommation d'adh° sif 100 g/m².



Charlotte SIEMONEIT
Ing° nieur Charg° e d'Affaires

Cette attestation n'a qu'une valeur informative. Seul le rapport d'essai qui sera édité - dans sa version intégrale - permettra la vérification de conformité nécessaire à la validité des éléments.